



ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

8890 Твърдица, пл. "Свобода" №1, тел.: 0454/42311, fax: 0454/44049,

e-mail: oba_tv@mail.bg; oba_tv@abv.bg

Изх.Н.....5140...../.....11.07..... 2013 г.

До всички лица, закупили документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SLV 1030, SLV 3120 и SLV 1112 В ОБЩИНА ТВЪРДИЦА“

Уважаеми дами и господа,

Относно: Постъпил въпрос във връзка с документацията за участие по горепосочената процедура:

ВЪПРОС № 1

В КСС по настоящата процедура, сметка 3 „Пътни Работи“, поз.3 – „Доставка и монтаж на предпазна ограда БДС EN 1317, степен на задържане N2, включително всички свързани с това разходи“ не е посочена ‘зоната на действие’ на предпазната ограда. Моля, да го уточните.

ОТГОВОР № 1:

Зоната на действие е W<1

ВЪПРОС № 2

Съгласно документацията:прогнозната стойност на поръчката е 3 131 924,00лв без включен ДДС. В определената максимална цена са включени „5% непредвидени разходи“. Необходимо ли е да ги добавим към подготовката на КСС?

ОТГОВОР № 1:

"Участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка следва да включат 5 %непредвидени разходи в Количествено-стойностните сметки, както и в общата предложена цена съгласно ценовото предложение."

Възложител:

/Атанас Атанасов/

