



# ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

8890 Твърдица, пл. "Свобода" №1, тел.: 0454/42311, fax: 0454/44049,  
e-mail: oba\_tv@mail.bg; oba\_tv@abv.bg

Изх.Н.....886...../14.02. 2014 г.

## ДО ЗАКУПИЛИТЕ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Относно: Обществена поръчка – открита процедура с Предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Твърдица – Главен водопроводен клон I – ниска зона – от о.к. 108”, гр.Твърдица, общ.Твърдица”

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, във връзка с поставени въпроси, следното:

Въпрос 1: Съгласно вашите указания за съдържанието на ценовото предложение в единичната цена следва да бъдат включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба.

В такъв случай да разбираме ли че е допусната грешка в образеца на КС в края на която има записан ред-печалба. Може би е трябвало да бъде записано – непредвидени ?

Отговор 1: Допусната е техническа грешка в образеца на КСС. Печалбата трябва да е включена към всяка единична цена.

Въпрос 2: Съгласно образеца на Ценовото предложение в крайната предложена цена трябва да бъдат включени и непредвидени.

Това означава ли че в образеца на КС на края трябва да начислим непредвидени. Ако е така колко процента са те и може ли да бъдат по усмотрение на кандидата или процента е твърд.

Отговор 2: За съответния обект не са включени непредвидени разходи като отделен ред в КСС, а те трябва да бъдат отчетени към всяка единична цена от всеки участник, след като той се е запознал с конкретния строителен обект и изискванията на Възложителя.

Въпрос 3: Съгласно образеца на Техническото предложение графика трябва ли да е разработен за всички видове СМР, залегнали в КС.

Допуска ли се в графика да бъдат обединени някои видове СМР като например:

– Доставка и монтаж на фитинг, а и времето за него е минути.

или

- Прехвърляне до 3 m хор. или 2 m вер. Разстояние ръчно, скални почви/или земни почви/

Отговор 3: Линейният график трябва да е изработен за всички видове СМР залегнали в КС, като не се допуска да бъдат обединявани или премахвани видове работи. При изготвянето на линейния график не трябва да бъде отчитано времето за изпълнение на всеки детайл, а времето за изпълнение на целия вид дейност.

Принципите на изготвяне на една количествена сметка са съвсем различни от принципите на конструирането на един линеен метър.

Въпрос 4: В количествената сметка има позиции – Разваляне и възстановяване на бордюри и Разваляне и възстановяване на тротоарни настилки.

Да предвидим ли доставка на бордюри и тротоарни плочи или ще се използват старите.

Отговор 4: Не се предвижда доставка на нови бордюри, а ще се използват старите.

Възложител:



Атанас Атанасов/