



# ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

8890 Твърдица, пл. "Свобода" №1, тел.: 0454/42311, fax: 0454/44049,  
e-mail: oba\_tv@mail.bg; oba\_tv@abv.bg

Изх.Н.....1449 / 10.03 ..... 2014 г.

## ДО ЗАКУПИЛИТЕ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Относно: Обществена поръчка – открита процедура с Предмет: „Рехабилитация с подмяна на улично осветление в 10 населени места в община Твърдица”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, във връзка с поставени въпроси, следното:

Цитат: В проектната документация е заложена автоматизирана система за управлението на уличното осветление /АСУО/, като са описани хардуерните и програмни изисквания към нея.

В ел.схемите на таблата за уличното осветление /УО/ са посочени контролери за реализирането на управлението.

В КС не съществуват позиции гарантиращи реализацията на АСУО.

**Въпрос 1:** Ще се реализира ли АСУО ?

**Отговор 1:** ДА

**Въпрос 2:** В цената на табло УО, ще трябва ли да е включена и цената на контролер за управление?

**Отговор 2:** Цената на контролера може да бъде включена към цената на таблото или към цената на автоматизираната система за управление на уличното осветление.

Към проектната документация не са предоставени детайли.

Стоманобетоновите стълбове трябва да са с височина 9,00 м. или 9,5 м. височина.

Парковите стълбове са метални с височина 4,00м.

Възложител: КМЕТ  
/Атанас Атанасов/

