



# ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

8890 Твърдица, пл. "Свобода" №1, тел.: 0454/42311, fax: 0454/44049,  
e-mail: oba\_tv@mail.bg; oba\_tv@abv.bg

Изх.Н. 1448 / 11.03 ..... 2014 г.

## ДО ЗАКУПИЛИТЕ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Относно: Обществена поръчка – открита процедура с Предмет: „Рехабилитация с подмяна на улично осветление в 10 населени места в община Твърдица”

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, във връзка с поставени въпроси, следното:

**Въпрос 1:** В техническите спецификации залагат изискване от „цветната температура на осветителя да е 5400К”. Тъй като, цветовия спектър на осветителното тяло /LED/ е доста широк, например голяма част от дребно корпусните диоди/модули/ LED са с осветителна температура 5000К и над 5000К, а едро корпусните такива, са с осветителна температура до 5000К, то и двете температури /5000К и 5400К/ са в един и същ спектър на студената светлина. В тази връзка, допустими ли са отклонения от спектъра с +/-10%?

**Отговор 1:** Да, допустими са.

**Въпрос 2:** моля, да поясните изискването за 80 W и 40 W, съответно за различните видове осветителни тела, дали означава общата консумирана мощност на осветителното тяло или само мощността на диода /модула/ LED.

**Отговор 2:** Изискването за осветителите 40W и 80W оказва общата консумирана мощност на осветителното тяло.

**Въпрос 3:** Ако за осветителния диод /модул/ LED, притежаващ индекс на цвето предаване RA-65, при фотометрични изчисления се докаже, че е подходящ и покрива изискванията за индекс на светло предаване към светлинен клас ME4b, ME5q CE5 / заложен в техническите изисквания/, то може ли да бъде използван?

**Отговор 3:** Допустимо е.

**Въпрос 4:** За коя група строежи трябва да е застраховката професионална отговорност в строителството, първа или четвърта?

**Отговор 4:** Съгласно чл.5, ал.2, т.4 от наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, застраховката трябва да е направена за четвърта категория строежи.

Възложител:



/Атанас Атанасов/