Зоната се захранва от
НВ V = 2x1050 m3
Ктерен = 412,40
Нхр.тр. = 403,36
ниска зона на гр.Твърдица
водоизточник "Студената река"

Изменение на ПУП за обхвата на УПИ II-АПК в кв.90 по плана на гр.Твърдица, Община Твърдица (бивш стопански двор)

СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
М 1:500

С

Одобрен с Решение № 280 от 09.08.2017г на ОбС-Твърдица

Легенда:
- ограничителна линия за ново застрояване
- съществуващи водопроводи
- Главен водопроводен кл.III Ф110 PEHD, съгласно РВВМ гр.Твърдица II вариант - ППП от 1996г.-одобрен
- второстепенни водопроводни клонове Ø90 PEHD с обща дължина L=1572 m - нови
- пожарен хидрант - съществуващ
- пожарен хидрант - нов
- спирателен кран ф80

* обща дължина на новата водопроводна мрежа
Второстепенни клонове D90 ПЕ - L=1572m
от кл.72 до кл.78 - от ниска зона на гр.Твърдица

М 1:500

ОБЕКТ:	Изменение на ПУП за УПИ II-АПК, кв.90 по плана на гр.Твърдица, Община Твърдица
ЧАСТ:	ВиК - СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 04661
ИНЖ. ДИАНА АТАНАСОВА ПЕНЕВА
ПРОЕКТАНТ: ПРОФЕСИОНАЛНОСПОСОБНОСТ
(инж. Диана Пенева)